

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA comuna 22

FECHA	
2022-11-26	
.....	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
.....	
DIRECCION DEL PREDIO	*
calle 124a entre carreras 109 y 111	
.....	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
.....	
DERIVACIÓN	
5	
.....	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	

TIPO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Alcantarilla y disipación
- ☐ Almacenamiento y Captación
- ☐ Almacenamiento y Regulación
- ☐ Almacenamiento, Regulación y Captación
- ☐ Box Culvert y Derivación
- ☐ Canalización y Disipación
- ☐ Captación y Derivación
- ☐ Captación y Disipación
- ☐ Captación, Almacenamiento y Disipación
- ☐ Captación, Canalización y Unión
- ☐ Derivación y Almacenamiento
- ☐ Derivación y Captación
- ☐ Derivación y Disipación
- ☐ Derivación y Vertedero
- ☐ Disipación y Canalización
- ☐ Disipación y Unión
- ☐ Lago y Vertedero
- ☐ Otro

CLASIFICACIÓN DE OBRA HIDRÁULICA

- ☐ Conducción
- ☐ Regulación
- ☐ Derivación
- ☐ Captación
- ☐ Descarga
- ☐ Aprovechamiento
- ☐ Disipación
- ☐ Otro

MATERIAL DE LA OBRA HIDRÁULICA (REVESTIMIENTO)

- ☒ Concreto
- ☐ Piedra pegada
- ☐ Metálico
- ☐ Mampostería
- ☐ Concreto y lámina
- ☐ Acero
- ☐ PVC
- ☐ Otro

ESTADO DE LA OBRA

- ☐ Bueno
- ☐ Regular
- ☒ Malo

TIPO DE DRENAJE

- ☐ Río
- ☒ Quebrada
- ☐ Arroyo
- ☐ Acequia
- ☐ Zanjón
- ☐ Canal
- ☐ Cañada
- ☐ Estero
- ☐ Otro

PERMISO

- ☐ Poseción
- ☐ Concesión
- ☒ No presenta

NÚMERO DE RESOLUCIÓN

TIPO DE SECCIÓN

PROCESO SANCIONATORIO EN CURSO?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ No se tiene información

DIÁMETRO DE LA OBRA (METROS)

Diámetro 0.80M, largo 5M

UBICACION

3.358913 -76.525376 1004 24.106000900268555

latitud (x.y °)

3.358913

longitud (x.y °)


-76.525376

altitud (m)

1004

precisión (m)

24.106000900268555



OBSERVACIONES

Tubería en mal estado en el cauce de la derivación, está generando problemas de obstrucción, debe ser retirada

FOTO 1

16694951972627674619364863990093-15_40_6.jpg



FOTO 2

16694952177342992374405483488185-15_40_32.jpg



PDF DE RESOLUCIONES

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)