

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA comuna 22

FECHA

2022-12-01

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR *

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO *

Calle 12 con carrera 122

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

DERIVACIÓN

Derivación 4-4

TIPO DE PREDIO *

☐ Privado☒ Público

TIPO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Alcantarilla y disipación
- ☐ Almacenamiento y Captación
- ☐ Almacenamiento y Regulación
- ☐ Almacenamiento, Regulación y Captación
- ☒ Box Culvert y Derivación
- ☐ Canalización y Disipación
- ☐ Captación y Derivación
- ☐ Captación y Disipación
- ☐ Captación, Almacenamiento y Disipación
- ☐ Captación, Canalización y Unión
- ☐ Derivación y Almacenamiento
- ☐ Derivación y Captación
- ☐ Derivación y Disipación
- ☐ Derivación y Vertedero
- ☐ Disipación y Canalización
- ☐ Disipación y Unión
- ☐ Lago y Vertedero
- ☐ Otro

CLASIFICACIÓN DE OBRA HIDRÁULICA

- ☐ Conducción
- ☐ Regulación
- ☐ Derivación
- ☐ Captación
- ☐ Descarga
- ☐ Aprovechamiento
- ☐ Disipación
- ☐ Otro

MATERIAL DE LA OBRA HIDRÁULICA (REVESTIMIENTO)

- ☒ Concreto
- ☐ Piedra pegada
- ☐ Metálico
- ☐ Mampostería
- ☐ Concreto y lámina
- ☐ Acero
- ☐ PVC
- ☐ Otro

ESTADO DE LA OBRA

- ☒ Bueno
- ☐ Regular
- ☐ Malo

TIPO DE DRENAJE

- ☐ Río
- ☒ Quebrada
- ☐ Arroyo
- ☐ Acequia
- ☐ Zanjón
- ☐ Canal
- ☐ Cañada
- ☐ Estero
- ☐ Otro

PERMISO

- ☐ Poseción
- ☐ Concesión
- ☒ No presenta

NÚMERO DE RESOLUCIÓN

TIPO DE SECCIÓN

PROCESO SANCIONATORIO EN CURSO?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ No se tiene información

DIÁMETRO DE LA OBRA (METROS)

UBICACION

3.344771 -76.541156 1107.300048828125 13

latitud (x.y °)

3.344771

longitud (x.y °)


-76.541156

altitud (m)

1107.300048828125

precisión (m)

13



OBSERVACIONES

Ancho de sección 1.50, alturas de sección 0.50

FOTO 1

IMG_20221201_155044-15_55_22.jpg



FOTO 2

IMG_20221201_155114-15_55_34.jpg



PDF DE RESOLUCIONES

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)
