

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA comuna 22

FECHA	
2022-12-20	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR	*
Gustavo Adolfo Viafara López	
DIRECCION DEL PREDIO	*
Carrera 115	
NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)	
DERIVACIÓN	
Quebrada Guali	
TIPO DE PREDIO	*
☐ Privado	
☒ Público	

TIPO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

*

- ☐ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Alcantarilla y disipación
- ☐ Almacenamiento y Captación
- ☐ Almacenamiento y Regulación
- ☐ Almacenamiento, Regulación y Captación
- ☐ Box Culvert y Derivación
- ☐ Canalización y Disipación
- ☐ Captación y Derivación
- ☐ Captación y Disipación
- ☐ Captación, Almacenamiento y Disipación
- ☐ Captación, Canalización y Unión
- ☐ Derivación y Almacenamiento
- ☐ Derivación y Captación
- ☐ Derivación y Disipación
- ☐ Derivación y Vertedero
- ☐ Disipación y Canalización
- ☐ Disipación y Unión
- ☐ Lago y Vertedero
- ☒ Otro

CUAL?

Compuerta de regulación

*

CLASIFICACIÓN DE OBRA HIDRÁULICA

- ☐ Conducción
- ☒ Regulación
- ☐ Derivación
- ☐ Captación
- ☐ Descarga
- ☐ Aprovechamiento
- ☐ Disipación
- ☐ Otro

MATERIAL DE LA OBRA HIDRÁULICA (REVESTIMIENTO)

- ☐ Concreto
- ☐ Piedra pegada
- ☐ Metálico
- ☐ Mampostería
- ☐ Concreto y lámina
- ☐ Acero
- ☐ PVC
- ☒ Otro

CUAL?

Concreto y Acero

ESTADO DE LA OBRA

- ☒ Bueno
- ☐ Regular
- ☐ Malo

TIPO DE DRENAJE

- ☐ Río
- ☒ Quebrada
- ☐ Arroyo
- ☐ Acequia
- ☐ Zanjón
- ☐ Canal
- ☐ Cañada
- ☐ Estero
- ☐ Otro

PERMISO

- ☐ Poseción
- ☐ Concesión
- ☒ No presenta

NÚMERO DE RESOLUCIÓN

TIPO DE SECCIÓN

PROCESO SANCIONATORIO EN CURSO?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ No se tiene información

DIÁMETRO DE LA OBRA (METROS)

UBICACION

3.351836 -76.536149 1034.8988037109375 92.9000015258789

latitud (x.y °)

3.351836

longitud (x.y °)


-76.536149

altitud (m)

1034.8988037109375

```
precisión (m)
```

92.9000015258789



OBSERVACIONES

No fue posible verificar medidas

FOTO 1

IMG_20221220_141337-14_27_53.jpg



FOTO 2

IMG_20221220_141436-14_27_58.jpg



PDF DE RESOLUCIONES

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)
