

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA comuna 22

FECHA

2022-12-21

NOMBRE COMPLETO DEL ENCUESTADOR *

Gustavo Adolfo Viafara López

DIRECCION DEL PREDIO *

Calle 16a con carrera 127

NOMBRE DEL PREDIO (OPCIONAL)

DERIVACIÓN

5-5-1

TIPO DE PREDIO *



Privado



Público

TIPO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

*

- ☒ Alcantarilla
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Box Culvert
- ☐ Canalización
- ☐ Captación
- ☐ Derivación
- ☐ Disipación
- ☐ Lago
- ☐ Ornamental
- ☐ Paso de Vía
- ☐ Rejilla
- ☐ Vertedero
- ☐ Alcantarilla y disipación
- ☐ Almacenamiento y Captación
- ☐ Almacenamiento y Regulación
- ☐ Almacenamiento, Regulación y Captación
- ☐ Box Culvert y Derivación
- ☐ Canalización y Disipación
- ☐ Captación y Derivación
- ☐ Captación y Disipación
- ☐ Captación, Almacenamiento y Disipación
- ☐ Captación, Canalización y Unión
- ☐ Derivación y Almacenamiento
- ☐ Derivación y Captación
- ☐ Derivación y Disipación
- ☐ Derivación y Vertedero
- ☐ Disipación y Canalización
- ☐ Disipación y Unión
- ☐ Lago y Vertedero
- ☐ Otro

CLASIFICACIÓN DE OBRA HIDRÁULICA

- ☒ Conducción
- ☐ Regulación
- ☐ Derivación
- ☐ Captación
- ☐ Descarga
- ☐ Aprovechamiento
- ☐ Disipación
- ☐ Otro

MATERIAL DE LA OBRA HIDRÁULICA (REVESTIMIENTO)

- ☒ Concreto
- ☐ Piedra pegada
- ☐ Metálico
- ☐ Mampostería
- ☐ Concreto y lámina
- ☐ Acero
- ☐ PVC
- ☐ Otro

ESTADO DE LA OBRA

- ☒ Bueno
- ☐ Regular
- ☐ Malo

TIPO DE DRENAJE

- ☐ Río
- ☒ Quebrada
- ☐ Arroyo
- ☐ Acequia
- ☐ Zanjón
- ☐ Canal
- ☐ Cañada
- ☐ Estero
- ☐ Otro

PERMISO

- ☐ Poseción
- ☐ Concesión
- ☒ No presenta

NÚMERO DE RESOLUCIÓN

TIPO DE SECCIÓN

Circular doble

PROCESO SANCIONATORIO EN CURSO?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ No se tiene información

DIÁMETRO DE LA OBRA (METROS)

2 x 50

UBICACION

3.333218 -76.536061 1090.9000244140625 29.551000595092773

latitud (x.y °)

3.333218

longitud (x.y °)

-76.536061

altitud (m)

1090.9000244140625

precisión (m)

29.551000595092773



OBSERVACIONES

FOTO 1

IMG_20221221_171211-17_27_26.jpg



FOTO 2

IMG_20221221_171215-17_27_30.jpg



PDF DE RESOLUCIONES

Haga clic aquí para subir el archivo. (<5MB)